



# LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE



## COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET

### INSTALLATIONS SPORTIVES

Réunion du 5 DECEMBRE 2019

Procès-Verbal N° 4

---

**Présents :** Madame Claudette AGERT,  
Messieurs Roland GENIEYS, Jack BONIT, BOULET, GAZE, LACAN,  
VALCROZE, ZANATTA,  
**Assiste :** Madame Florence PIFFARD, référente administrative

---

*Le Procès-Verbal n° 03 est lu et approuvé.*

---

### INFORMATIONS AUX CLUBS

Dans sa réunion du 1<sup>er</sup> juin 2019, le comité directeur de la Ligue de Football d'Occitanie a pris la décision de demander une participation au club pour les frais de déplacement et achat de matériel liés aux visites de classement conformément à nos règlements F.F.F

**ECLAIRAGE** Le relevé est annuel pour les compétitions nationales et ligues ; il devra répondre aux normes F.F.F. si vous souhaitez que l'équipe I du club dispute les rencontres en nocturne.

**ECHEANCE DECENNALE**

Les installations classées F.F.F. Niveaux 4 – 5 – 6 – Foot à 11 – Foot réduit à échéance décennale doivent être visités par la Commission Régionale des Terrains Infrastructures Sportives ; elle visitera également les installations pour un classement initial et pour les clubs accédant en ligue ou changement de niveaux.

La C.R.T.I.S LFO pourra désigner un représentant.

Le montant a été fixé à 50 euros par déplacement qui sera prélevé sur le compte club.

La Commission Régionale des Terrains Infrastructures Sportives continuera d'assurer sans frais sa présence lors des réunions de travail pour la création de nouveaux complexes, pour la constitution des dossiers F.A.F.A., les avis préalable, les visites après réalisation.

## **RAPPEL AUX CLUBS**

Normes à respecter concernant les installations sportives.

A leur arrivée les joueurs et officiels doivent trouver des vestiaires propres, chauffés en période hivernale.

L'aire de jeu doit être entretenue, tondue, ne représentant pas de danger pour les joueurs et officiels, elle doit être tracée, la distance entre la ligne de touche ou les buts rabattus lorsque le terrain est utilisé en Foot réduit doit être impérativement de 2 mètres 50 et 6 mètres derrière la surface de buts si le public y est admis.

Demander également à la Mairie de faire tester la solidité de fixation des buts.

Nous vous rappelons également que pour la constitution d'un dossier de demande de subvention F.A.F.A., l'avis préalable la C.R.T.I.S. – LFO est indispensable.

**Prochaine réunion le**

**JEUDI 16 JANVIER 2020**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- ~~1.1 — Classements initiaux~~
- ~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~
- ~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~
- ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~
- ~~1.5 — Avis préalables~~
- ~~1.6 — Retraits de classements~~

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- ~~2.1 — Classements initiaux~~
- ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~2.4 — Avis préalables~~
- ~~2.5 — Retraits de classement~~

## 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

- ~~3.1 — Classements initiaux~~

### 3.2 Confirmations de niveau de classement

- **TARASCON SUR ARIEGE – Stade de l'AYROULE – NNI 093060201**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 16.12.2024 et l'éclairage est classé Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 15.01.2021

Eclairement Moyen horizontal : 122 lux

Facteur d'uniformité : 0.52

Rapport Mini/Maxi : 0.31

La Commission propose le classement de cette installation en **NIVEAU EFOOT A 11** jusqu'au 5 Novembre 2021.

- ~~3.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~3.4 — Avis préalables~~
- ~~3.5 — Retraits de classement~~

## 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

## 5. AFFAIRES DIVERSES

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- ~~1.1 — Classements initiaux~~
- ~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~
- ~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~
- ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~
- ~~1.5 — Avis préalables~~
- ~~1.6 — Retraits de classements~~

**2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- ~~2.1 — Classements initiaux~~
- ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~2.4 — Avis préalables~~
- ~~2.5 — Retraits de classement~~

**3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- ~~3.1 — Classements initiaux~~
- ~~3.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~3.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~3.4 — Avis préalables~~
- ~~3.5 — Retraits de classement~~

**4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

**5. AFFAIRES DIVERSES**

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 — Classements initiaux
- 1.2 — Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 — Changements de Niveau de classement
- 1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 — Avis préalables
- 1.6 — Retraits de classements

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 — Classements initiaux
- 2.2 — Confirmations de niveau de classement
- 2.3 — Changements de niveau de classement
- 2.4 — Avis préalables
- 2.5 — Retraits de classement

## 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 — Classements initiaux

### 3.2 Confirmations de niveau de classement

- **PIERREFICHE – Stade MUNICIPAL – NNI 121820101**

Cette installation est classée Niveau 6 jusqu'au 29.05.2029 et l'éclairage est classé Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 18.10.2019

Eclairage moyen horizontal : 146 lux

Facteur d'uniformité : 0.54

Rapport Emini/Emaxi : 0.31

La Commission propose le maintien de classement en **NIVEAU EFOOT A 11** jusqu'au 30 Octobre 2021.

- **ST GENIEZ D'OLT – Stade de la FALQUE – NNI 122240201**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 22.06.2024 et l'éclairage est classé Niveau E5 jusqu'au 18.10.2018

Eclairage moyen horizontal : 187 lux

Facteur d'uniformité : 0.72

Rapport Emini/Emaxi : 0.52

La Commission propose le maintien de classement en **NIVEAU E5** jusqu'au 30 Octobre 2021.

- 3.3 — Changements de niveau de classement

- 3.4 — Avis préalables

- 3.5 — Retraits de classement

## 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

## 5. AFFAIRES DIVERSES

- **RODEZ – Stade Paul LIGNON – NNI 122020101**

La Société VERITAS a effectué le relevé du Stade Paul LIGNON le 19 Novembre 2019, elle fera parvenir les résultats à la Ville de RODEZ qui devra les transmettre à la C.F.T.I.S. pour le classement.

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- 1.1 — Classements initiaux
- 1.2 — Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 — Changements de Niveau de classement
- 1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 — Avis préalables
- 1.6 — Retraits de classements

**2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- 2.1 — Classements initiaux
- 2.2 — Confirmations de niveau de classement
- 2.3 — Changements de niveau de classement
- 2.4 — Avis préalables
- 2.5 — Retraits de classement

**3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE**

- 3.1 — Classements initiaux
- 3.2 — Confirmations de niveau de classement
- 3.3 — Changements de niveau de classement
- 3.4 — Avis préalables
- 3.5 — Retraits de classement

**4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC**

**5. AFFAIRES DIVERSES**

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- ~~1.1 — Classements initiaux~~
- ~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~
- ~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~
- ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~
- ~~1.5 — Avis préalables~~
- ~~1.6 — Retraits de classements~~

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- ~~2.1 — Classements initiaux~~
- ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~2.4 — Avis préalables~~
- ~~2.5 — Retraits de classement~~

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- ~~3.1 — Classements initiaux~~
- ~~3.2 — Confirmations de niveau de classement~~

#### 3.3 Changements de niveau de classement

- **LE HOUGA – Stade Louis TISSE – NNI 321550101**

Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu'au 01.10.2023 et l'éclairage est classé Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 06.02.2018

Eclairage Moyen horizontal : 120 lux

Facteur d'uniformité : 0.81

Rapport Mini/Maxi : 0.63

La Commission propose le classement de cette installation en **NIVEAU E5** jusqu'au 19 Novembre 2021.

- ~~3.4 — Avis préalable~~
- ~~3.5 — Retraits de classement~~

### 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

### 5. AFFAIRES DIVERSES

- **AUCH – Stade Jacques FOUROUX – NNI 320130102**

Cette installation est classée Niveau 4 jusqu'au 31.10.2019

La Commission a écrit à la Mairie pour futur classement de l'Eclairage



## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

- **BOULOGNE SUR GESSE – Stade du LYCEE – NNI 310800301**

Cette installation n'est pas classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 6 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

La Commission propose le classement de l'installation en NIVEAU 6 jusqu'au 16 Juillet 2029.

- **BOULOGNE SUR GESSE – Stade Charles SURAN N° 2 – NNI 310800202**

Cette installation n'est pas classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 6 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu

La Commission propose le classement de l'installation en NIVEAU 6 jusqu'au 16 Juillet 2029.

~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~

~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~

~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~

~~1.5 — Avis préalables~~

~~1.6 — Retraits de classements~~

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

~~2.1 — Classements initiaux~~

~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~

~~2.3 — Changements de niveau de classement~~

~~2.4 — Avis préalables~~

~~2.5 — Retraits de classement~~

## 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

~~3.1 — Classements initiaux~~

### 3.2 Confirmations de niveau de classement

- **PIBRAC – Stade de la CASTANETTE – NNI 314170301**

Cette installation est classée Niveau 5 SYE jusqu'au 11.10.2026 et l'éclairage est classé Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 26.07.2020

Eclairage moyen horizontal : 182 lux

Facteur d'uniformité : 0.70

Rapport Emini/Emaxi : 0.50

La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en NIVEAU E5 jusqu'au 13 Novembre 2021.

- **TOULOUSE – Complexe Sportif C.E. AIRBUS 1 – NNI 315551111**

Cette installation est classée Niveau 5 SYE jusqu'au 07.09.2024 et l'éclairage est classé Niveau E5 jusqu'au 15.09.2018

Eclairement moyen horizontal : 216 lux

Facteur d'uniformité : 0.70

Rapport Emini/Emaxi : 0.42

La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **NIVEAU E5** jusqu'au 19 Novembre 2020.

- **TOULOUSE – Stade des ARGOULETS 2 – NNI 315551002**

Cette installation est classée Niveau 5 SYE jusqu'au 20.09.2024 et l'éclairage est classé Niveau E5 jusqu'au 30.01.2020

Eclairement moyen horizontal : 149 lux

Facteur d'uniformité : 0.70

Rapport Emini/Emaxi : 0.43

La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **NIVEAU E5** jusqu'au 13 Novembre 2021.

### **3.3 Changements de niveau de classement**

- **CINTEGABELLE – Stade Lucien CANALS 1 – NNI 311450101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 28.06.2026 et l'éclairage est classé Niveau EFOOT A 11 jusqu'au 15.09.2019

Eclairement moyen horizontal : 186 lux

Facteur d'uniformité : 0.74

Rapport Emini/Emaxi : 0.50

La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **NIVEAU E5** jusqu'au 26 Novembre 2020.

- **PIBRAC – Stade Gérard MIGLIORE 1 – NNI 314170101**

Cette installation est classée Niveau 4 jusqu'au 16.03.2027 et l'éclairage est classé Niveau E5 jusqu'au 26.07.2019

Eclairement moyen horizontal : 164 lux

Facteur d'uniformité : 0.71

Rapport Emini/Emaxi : 0.48

La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **NIVEAU E5** jusqu'au 13 Novembre 2021.

### **3.4 Avis préalables**

### **3.5 Retraits de classement**

## **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

## 5. AFFAIRES DIVERSES

- **CASTANET TOLOSAN**

La Mairie a adressé à la Commission un arrêté Municipal portant fermeture du terrain d'honneur de football du 4 décembre 2019 jusqu'au 06 Janvier 2020 inclus.

- **CUGNAUX – Stade Jean DARDE**

La Mairie nous informe que l'ensemble du Complexe Jean DARDE sera totalement et définitivement interdit d'accès au public à compter du 19 décembre 2019.

- **EAUNES – Stade Aimé PAGNON 1 – NNI 311650101**

La Commission a adressé un courrier à la Mairie, les Normes F.F.F. éclairages ne sont pas respectées

- **L'UNION – Stade Georges BEYNEY – NNI 315610101**

La Mairie a adressé à la Commission un courrier concernant l'éclairage du Stade Georges BEYNEY

- **LAURAGAIS**

Le club a demandé des renseignements pour l'homologation d'un terrain Foot à 5

- **PLAISANCE – Visite Gymnase Jules VERNE**

La Commission a adressé à la Mairie de PLAISANCE un courrier concernant les aménagements à prévoir

- **PORTET SUR GARONNE**

Echange de courriers avec la Mairie

- **REVEL – Normes classement Installations Sportives**

La Mairie a demandé à la Commission les Normes F.F.F pour un futur classement Niveau 4 ou Niveau 3

- **SEYSSES – Stade François BONZOM N° 1 – NNI 315470101**

Courrier adressé à la Mairie de SEYSSES suite au relevé de l'éclairage

- **TOULOUSE – Complexe INP**

Echange Courriers

- **TOULOUSE – Stade CAHUZAC**

Echange de courrier avec le Service des Sports de la Mairie

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- 1.1 — Classements initiaux
- 1.2 — Confirmations de Niveau de Classement
- 1.3 — Changements de Niveau de classement
- 1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)
- 1.5 — Avis préalables
- 1.6 — Retraits de classements

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- 2.1 — Classements initiaux
- 2.2 — Confirmations de niveau de classement
- 2.3 — Changements de niveau de classement
- 2.4 — Avis préalables
- 2.5 — Retraits de classement

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- 3.1 — Classements initiaux
- 3.2 — Confirmations de niveau de classement
- 3.3 — Changements de niveau de classement
- 3.4 — Avis préalables
- 3.5 — Retraits de classement

### 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

### 5. AFFAIRES DIVERSES

- **AUREILHAN – Parc des Sports de l'ADOUR 1 – NNI 650470101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 12.07.2027 et l'éclairage est classé Niveau E5 jusqu'au 18.09.2019

Suite au relevé de l'éclairage de cette installation, la Commission a demandé une mise aux Normes avec un délai jusqu'à fin Novembre, passé ce délai les rencontres seront programmées le Dimanche à 15 heures.

- **LOURDES – Stade ABADIE – NNI 652860102**

Cette installation est classée 5 SY jusqu'au 26.03.2025

Echange avec la Mairie, reçu plan de tracé, avis favorable pour un classement Niveau 5

- **LOURDES**

Reçu rapport délégué match LOURDES / GOLFECH,

La Commission a demandé à la Mairie de faire le nécessaire

## DISTRICT DE L'HERAULT

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

~~1.1 — Classements initiaux~~

~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~

~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~

~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~

#### 1.5 Avis préalables

- **ST MARTIN DE LONDRES – Stade MUNICIPAL – NNI 342740101**

La Commission, après étude a émis un Avis Préalable FAVORABLE pour la mise en place d'un gazon synthétique

~~1.6 — Retraits de classements~~

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

~~2.1 — Classements initiaux~~

~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~

~~2.3 — Changements de niveau de classement~~

~~2.4 — Avis préalables~~

~~2.5 — Retraits de classement~~

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

~~3.1 — Classements initiaux~~

~~3.2 — Confirmations de niveau de classement~~

~~3.3 — Changements de niveau de classement~~

~~3.4 — Avis préalables~~

~~3.5 — Retraits de classement~~

### 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

### 5. AFFAIRES DIVERSES

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

- ~~1.1 — Classements initiaux~~
- ~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~
- ~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~
- ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~
- ~~1.5 — Avis préalables~~
- ~~1.6 — Retraits de classements~~

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

- ~~2.1 — Classements initiaux~~
- ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~2.4 — Avis préalables~~
- ~~2.5 — Retraits de classement~~

## 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

- ~~3.1 — Classements initiaux~~
- ~~3.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~3.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~3.4 — Avis préalables~~
- ~~3.5 — Retraits de classement~~

## 4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC

## 5. AFFAIRES DIVERSES

- **FONTANES – Stade Robert POUSSOU – NNI 461090101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 30.11.2026

La Commission a échangé avec la Mairie pour une demande de subvention F.A.F.A.

- **MONTCABRIER**

Reçu courrier du Président du club

## 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

### 1.1 Classements initiaux

- **PORT VENDRE – Stade Paul CERVELLO – NNI 661480101**

Cette installation n'est pas classée

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu
- Plan des vestiaires
- A.O.P. du 3 Mai 2016

La Commission propose le classement de l'installation en **NIVEAU 5** jusqu'au 12 Septembre 2029.

### ~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~

### 1.3 Changements de Niveau de classement

- **ELNE – Stade Busquet SITJA – NNI 660650101**

Cette installation est classée Niveau 4 jusqu'au 24.08.2019

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 4 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu
- Plan des vestiaires
- A.O.P. du 16 Avril 2003

La Commission propose le classement de l'installation en **NIVEAU 5** jusqu'au 4 Juin 2029, elle proposera un classement en Niveau 4 dès que les bancs de touche abrités auront été mis en place.

### ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~

### ~~1.5 — Avis préalables~~

### ~~1.6 — Retraits de classements~~

## 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

### ~~2.1 — Classements initiaux~~

### ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~

### ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~

### ~~2.4 — Avis préalables~~

### ~~2.5 — Retraits de classement~~

## 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE

### ~~3.1 — Classements initiaux~~

### ~~3.2 — Confirmations de niveau de classement~~

### ~~3.3 — Changements de niveau de classement~~

### ~~3.4 — Avis préalables~~

### ~~3.5 — Retraits de classement~~

**4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

**5. AFFAIRES DIVERSES**



## DISTRICT DU TARN

### 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS

#### ~~1.1 — Classements initiaux~~

#### **1.2 Confirmations de Niveau de Classement**

- **SAIX – Complexe du LEVEZOU, Elie CASTELLE – NNI 812730101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 04.01.2020

La Commission prend connaissance de la demande de classement Niveau 5 et des documents transmis :

- Caractéristique de l'aire de jeu
- Plan des vestiaires
- A.O.P. du 25 Novembre 2019

La Commission propose le classement de l'installation en **NIVEAU 5** jusqu'au 20 Novembre 2029.

#### ~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~

#### ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~

#### ~~1.5 — Avis préalables~~

#### ~~1.6 — Retraits de classements~~

### 2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL

#### ~~2.1 — Classements initiaux~~

#### ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~

#### ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~

#### ~~2.4 — Avis préalables~~

#### ~~2.5 — Retraits de classement~~

### 3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE

#### ~~3.1 — Classements initiaux~~

#### **3.2 Confirmations de niveau de classement**

- **LABRUGUIERE – Stade Maurice CABANAC 1 – NNI 811200101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 26.04.2026 et l'éclairage est classé Niveau E5 jusqu'au 12.03.2020

Eclairage moyen horizontal : 195 lux

Facteur d'uniformité : 0.72

Rapport Emini/Emaxi : 0.50

La Commission propose le maintien de classement en **NIVEAU E5** jusqu'au 2 Décembre 2021.

### **3.3 Changements de niveau de classement**

- **VALENCE D'ALBIGEOIS – Stade de GINESTOUS – NNI 813080101**

Cette installation est classée Niveau 5 jusqu'au 21.07.2027 et l'éclairage était classé Niveau E ENTRAÎNEMENT jusqu'au 07.07.2017

Eclairement moyen horizontal : 109 lux

Facteur d'uniformité : 0.61

Rapport Mini/Maxi : 0.36

La Commission propose le classement de l'éclairage de cette installation en **NIVEAU EFOOT A 11** jusqu'au 22 Novembre 2021.

~~3.4 Avis préalables~~

~~3.5 Retraits de classement~~

#### **4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

#### **5. AFFAIRES DIVERSES**

**1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS**

- ~~1.1 — Classements initiaux~~
- ~~1.2 — Confirmations de Niveau de Classement~~
- ~~1.3 — Changements de Niveau de classement~~
- ~~1.4 — Tests in situ de maintien de classement (gazon synthétique)~~
- ~~1.5 — Avis préalables~~
- ~~1.6 — Retraits de classements~~

**2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL**

- ~~2.1 — Classements initiaux~~
- ~~2.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~2.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~2.4 — Avis préalables~~
- ~~2.5 — Retraits de classement~~

**3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE**

- ~~3.1 — Classements initiaux~~
- ~~3.2 — Confirmations de niveau de classement~~
- ~~3.3 — Changements de niveau de classement~~
- ~~3.4 — Avis préalables~~
- ~~3.5 — Retraits de classement~~

**4. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE & ARRETE D'OUVERTURE AU PUBLIC**

**5. AFFAIRES DIVERSES**

=====

**Les Secrétaires C.R.T.I.S.  
MM. GAZE, ZANATTA**

**Le Président C.R.T.I.S., L.F.O.  
Roland GENIEYS**

**Le Président Délégué C.R.T.I.S.  
Jack BONIT**