



**LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE**



## COMMISSION REGIONALE des TERRAINS et INSTALLATIONS SPORTIVES

Réunion du 11 Juin 2018

---

PRESIDENT DELEGUE : Monsieur Jack BONIT.

PRESENTS : Messieurs BOULET – CARRIE – GAZE – LACAN – LANFUMEY – RICO – VALCROZE.

EXCUSES : Messieurs BARA – ESPINASSE – MCHAAR.

---



### APPROBATION DU PROCES VERBAL

Le Procès Verbal de la réunion précédente est APPROUVE à l'UNANIMITE.



### District de L'AUDE

ECLAIRAGES :

**CARCASSONNE** : Stade DOMAIRON – NNI 11 069 06 01 –  
EM : 83 – FU : 0.18 – Mini Maxi : 0.08 –  
Proposition de classement d'un éclairage niveau « E ENTRAINEMENT »

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

**LA BASTIDE D'ANJOU** : nni 178 01 01  
Proposition de classement niveau « 6 »

### District du GARD LOZERE

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

**BEAUCAIRE** : Stade PHILIPPE SCHNEIDER - NNI 30 032 01 01  
Proposition de classement : niveau « 4 »

**ST CHRISTOL LES ALES** : Stade du ROURET – NN1 30 243 01 01  
Proposition de classement : niveau « 5 »

### District de l'HERAULT

CLASSEMENT

**VILLENEUVE LES MAGUELONE** : Stade ANDRE FABRE – NNI 34 337 01 01  
Proposition de classement niveau « A 11 »

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

**LANSARGUES** : Stade MICHEL GALTIER – NNI 34 127 01 01  
Proposition de classement : niveau « 5 »

ECLAIRAGES

**MARSILLARGUES** : EDMOND ALLOUCH – NNI 34 151 01 01

EM : 83 – FU : 0.30 – Mini maxi : 0.02

Proposition de classement Niveau « E ENTRAINEMENT »

**CERS** : Stade MUNICIPAL – NNI 34 073 01 01

EM : 171 – FU : 0.70 – Mini maxi : 0.52

Proposition de classement Niveau « E5 »

**CLAPIERS** : Stade HELIOS GUIJARRO 2 – NNI 34 077 01 01

EM : 225 – FU : 0.71 –

Proposition de classement d'un éclairage niveau « E5 »

**FRAISSE LA SALVETAT** : Stade CHARLES BACOU – NNI 34 107 01 01

EM : 105 – FU : 0.30 – Mini maxi : 0.17

Proposition de classement d'un éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**JACOU** : Stade YVES MANDLER 2 – NNI 34 120 01 02

EM : 111 – FU : 0.57 – Mini maxi : 0.48

Proposition de classement d'un éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**JACOU** : Stade YVES MANDLER 1 – NNI 34 120 01 01

EM : 147 – FU / 0.44 – Mini maxi : 0.20

Proposition de classement d'un éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**LA GRANDE MOTTE** : PARC DES SPORTS 1 – NNI 34 344 01 01

EM : 99x15% = 114 – FU 0.42 – Mini maxi : 0.23

Proposition de classement d'un éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**LA GRANDE MOTTE** : PARC DES SPORTS 2 – NNI 34 344 01 02

EM : 160 – FU : 0.66 – Mini maxi : 0.47

Proposition de classement d'un éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**MONTFERRIER SUR LEZ** : Stade ERNEST BROUSSE – NNI 34 169 02 01

EM : 122 – FU : 0.71 – Mini maxi : 0.44

Proposition d'un classement d'un éclairage : niveau « E5 »

**MONTPELLIER** : Stade JEANNOT VEGA – NNI 34 172 17 01

EM : 151 – FU : 0.56 – Mini maxi : 0.38

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**PALAVAS LES FLOTS** : Stade LOUIS BAUME – NNI 34 192 01 02

EM : 80x15% = 92 – FU : 0.80 –

Proposition d'un classement éclairage : Niveau « E ENTRAINEMENT »

**ST JEAN DE VEDAS** : Stade ETIENNE VIDAL 2 – NNI 34 270 01 02

EM : 181 – FU : 0.70 – Mini maxi : 0.45

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E5 »

**VENDARGUES** : Stade DIDES 1 – NNI 34 327 01 01

EM : 157 – FU : 0.65 – Mini maxi : 0.45

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**VILLEVEYRAC** : Stade JEAN VIE – NNI 34 341 01 01

EM : 147 – FU : 0.79 – Mini maxi : 0.49

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E 5 »



## District des PO

### ECLAIRAGES :

**ST NAZAIRE** : Stade MARC TANYERES – NNI 66 186 01 01

EM : 88 – FU : 0.28 – Mini maxi : 0.12

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E ENTRAINEMENT »

**LATOUR BAS ELNE** : Stade MUNICIPAL – NNI 66 094 01 01

EM : 130 – FU : 0.60 – Mini maxi : 0.40

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E FOOT A 11 »

**LA SOLER** : Stade JO MASO 1 – NNI 66 195 01 01

EM : 122 – FU 0.70 – Mini maxi : 0.47

Proposition de classement Eclairage Niveau « E 5 »

**PERPIGNAN** : Stade VERNET SALANQUE - NNI 66 136 08 01

EM : 256 – FU : 072 – Mini maxi : 0.47

Proposition d'un classement éclairage : niveau « E 5 »

Le Secrétaire,