



**LIGUE DE FOOTBALL D'OCCITANIE**



**COMMISSION REGIONALE TERRAINS INFRASTRUCTURES  
SPORTIVES**

**Réunion du 18 Décembre 2017**

**SECTEUR MIDI-PYRENEES**

**Procès Verbal N° 5**

---

**Présents :** Madame Claudette AGERT – Messieurs Roland GENIEYS – Jean ZANATTA

**Assiste :** Monsieur Ben KEDADRA

---

*Le Procès Verbal N°4 est lu et approuvé.*

**DISTRICT de l'AVEYRON**

**A – DEMANDE de CLASSEMENT E5**

**A.1 – Druelle (12510) – Stade le Bouldou – N.N.I 12.090.01.01**  
EM : 210 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.44

**B – DEMANDE de CLASSEMENT E FOOT A11**

**B.1 – Roquefort (12) – Stade Conteynes – N.N.I 12.203.01.01**  
EM : 144 lux – FU : 0.49

**B.2 – Costecalde Lestrade (12130) – Stade Municipal – N.N.I 12.129.01.01**  
EM : 130 lux – FU : 0.51

**B.3 – Drulhe (12350) – Stade Municipal – N.N.I 12.091.01.01**  
EM : 123 lux – FU : 0.56

**B.4 – Creissels (12100) – Stade Roussel – N.N.I 12.084.01.01**  
EM : 145 lux – FU : 0.69

**B.5 – Arviu (12120) – Stade Municipal – N.N.I 12.011.01.01**  
EM : 131 lux – FU : 0.47

**B.6 – Vabre l'Abbaye (12400) – Stade Bourguet – N.N.I 12.286.02.01**

EM : 132 lux – FU : 0.73

**B.7 – Millau (12100) – Stade Robert Tourte – N.N.I 12.145.02.02 – Terrain N°2**

EM : 138 lux – FU : 0.51

**B.8 – Millau (12100) – Stade Vrignaud – N.N.I 12.145.02.01 – Terrain N°1**

EM : 110 lux – FU : 0.64

**B.9 – Millau (12100) – Stade Katona – N.N.I 12.145.02.03 – Terrain N°3**

EM : 147 lux – FU : 0.48

**C – CORRESPONDANCES**

**C.1** – Pris connaissance de la réponse faite à Monsieur Bertrand Arthus au sujet du terrain de Druelle.

**C.2** – La C.R.T.I.S. a fait réponse au rapport du délégué au match RAF / ALBI en DH Féminines.

**DISTRICT du GERS**

**A – CLASSEMENT NIVEAU FOOT A11**

**A.1 – Stade de Serilhac – Le Bourg – 32500 LA SAUVETAT – Terrain N°1 – N.N.I 32.417.01.01**

**B – CLASSEMENT NIVEAU A8**

**B.1 – Stade de Serilhac – Le Bourg -32500 LA SAUVETAT – Terrain N°2 – N.N.I 32.417.01.02**

**C – DEMANDE de CLASSEMENT E5**

**C.1 – Pavie (32550) – Stade du Vieux Pont – Terrain N°1 – N.N.I 32.307.01.01**

EM : 192 lux – FU : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.43

**C.2 – Sainte Christie (32390) – Stade Marius Espiau – N.N.I 32.368.01.01**

EM : 145 lux – FU : 0.75 – Rapport Emini/Emaxi : 0.57

**C.3 – L'Isle Jourdain (32600) – Stade du Hol – Terrain N°1 – N.N.I 32.160.01.01**

EM : 215 lux – FU : 0.79 – Rapport Emini/Emaxi : 0.53

**DISTRICT du HAUTES PYRENEES**

**A – DEMANDE de CLASSEMENT NIVEAU E5**

**A1 – Odos (65310) - Stade municipal – Impasse du stade – Terrain N°1 – N.N.I 65.331.01.01**

⇒ Match avec Lever /Baisser de rideau

**B – DEMANDE de CLASSEMENT E FOOT A11**

**B.1 – Tarbes (65000) – Stade de la Providence – Terrain N°1 – N.N.I 65.440.05.01**

EM : 165 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.50

## **C – DEMANDE de CLASSEMENT E FOOT A11**

### **C.1 – TARBES (65000) – Stade de Laubadère – N.N.I 65.440.06.01**

EM : 119 lux – FU : 0.47

## **D – CORRESPONDANCE**

### **D.1 – Suite aux rapports reçus au sujet de l'éclairage du terrain N°1 – Stade Lannedarre**

→ La C.R.T.I.S. demande à Monsieur le Maire de Lourdes de faire procéder au remplacement des lampes manquantes.

## **DISTRICT du LOT**

## **A – PROJET VESTIAIRES**

### **A.1 – Après étude du projet de construction des vestiaires à Cazals (46250)**

→ La C.R.T.I.S. a fait part à Monsieur Roger Bousquet, Dirigeant ENT. CAZALS/MONCLERA des observations relevées sur le projet.

**A.2 – Réponse adressées au club de PRAYSSAC PUY LEVEQUE sur l'éclairage du stade de PRAYSSAC.**

## **DISTRICT du TARN**

## **A – DEMANDE de CLASSEMENT NIVEAU A5**

### **A.1 – Stade Municipal – Avenue Jacques Besse – LAVAUUR (81500) – Terrain N°3 – N.N.I 81.140.02.03**

## **B – DEMANDE de CLASSEMENT E5**

### **B.1 – Réalmont (81120) – Stade de la Melouse – Terrain N°1 – N.N.I 81.222.01.01**

EM : 143 lux – FU : 0.70 – Rapport E mini/E maxi : 0.45

### **B.2 – Sorèze (81540) – Stade Municipal – N.N.I 81.288.01.01**

EM : 209 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.45

### **B.3 – Puygouzon (81990) – Stade de la Cayrie – N.N.I 81.218.01.01**

EM : 158 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.41

### **B.4 – Roquecourbe (81210) – Stade de la Métairie Neuve – N.N.I 81.227.01.01**

EM : 141 lux – FU : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.41

## **C – AVIS PREALABLE de DEMANDE de L'ECLAIRAGE FFF E5**

**C.1 – Castres (81100) – Stade Lameilhe – N.N.I 81.065.03.01** - Demande d'avis préalable pour un classement de l'éclairage en Niveau E5 – Projet conforme au règlement de l'éclairage de la FFF

→ La C.R.T.I.S. émet un avis favorable pour un classement de cette installation en Niveau E5 et transmet à la FFF CFTIS pour validation.

## **D – ECLAIRAGE**

**D.1** – Situation du Stade Lacayrié – 81990 PUYGOUZON – Vis-à-vis de l'éclairage (à ce jour ce terrain n'est plus classé et ne peut être utilisé pour les compétitions officielles en nocturne).

## DISTRICT du TARN et GARONNE

### **A – DEMANDE de CLASSEMENT NIVEAU FOOT A11**

**A.1** – Stade Municipal – Route de Burgaud – **82600 AUCAMVILLE** – Terrain N°2 – N.N.I 82.005.01.02

### **B – DEMANDE de CLASSEMENT E5**

**B.1 – Lauzerte (82110)** – Stade Georges Dausse – Terrain N°1 – N.N.I 82.094.01.01

EM : 169 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.50

**B.2 – Pompignan (82170)** – Stade Municipal – Terrain N°1 – N.N.I 82.142.01.01

EM : 181 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.49

**B.3 – Savenes (82600)** – Stade Bellevue – Terrain N°1 – N.N.I 82.178.01.01

EM : 153 lux – FU : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.54

**B.4 – Combarieu (82370)** – Stade Municipal – N.N.I 82.044.01.01

EM : 164 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.54

**B.5 – Saint Etienne de Tulmont (82410)** – Stade de Laujole – N.N.I 82.161.02.01

EM : 192 lux – FU : 0.73 – Rapport Emini/Emaxi : 0.60

**B.6 – Negrepelisse Louzel (82800)** – Parc des Spots Lauzel 1 – N.N.I 82.134.02.01

EM : 167 lux – FU : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.57

**B.7 – Montauban (82000)** – Stade du Saulou – Terrain N°1 Synthétique – N.N.I 82.121.01.01

EM : 182 lux – FU : 0.76 – Rapport Emini/Emaxi : 0.56

**B.8 – Montech (82700)** – Stade de Cadars – Terrain N°1 – N.N.I 82.125.01.01

EM : 168 lux – FU : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.51

**B.9 – Caussade (82300)** – Stade Robert Olive – N.N.I 82.037.01.01

EM : 243 lux – FU : 0.74 – Rapport Emini/Emaxi : 0.56

**B.10 – Castelsarrasin (82100)** – Plaine de Jeux de Gandalou 1 – N.N.I 82.033.02.01

EM : 251 lux – FU : 0.71 – Rapport Emini/Emaxi : 0.53

### **C – DEMANDE de CLASSEMENT E Foot A11**

**C.1 – Campsas (82370)** – Stade Sepat 1 – N.N.I 82.027.01.01

EM : 105 lux – FU : 0.48

**C.2 – Labastide Saint Pierre (82370) – Stade Ausset Pech 1 – N.N.I 82.079.01.01**

EM : 177 lux – FU : 0.54

**C.3 – Aucamville (82600) – Stade Municipal – N.N.I 82.005.01.01**

EM : 114 lux – FU : 0.58

**C.4 – Bourret (82700) – Stade Municipal – N.N.I 82.023.01.01**

EM : 134 lux – FU : 0.42

**C.5 – Albi (82350) – Stade Jean Marc Plana – N.N.I 82.002.01.01**

EM : 133 lux – FU : 0.52

**C.6 – Molières (82220) – Stade du Malivert 1 – N.N.I 82.113.01.01**

EM : 174 lux – FU : 0.52

**C.7 – Villebrumier (82370) – Stade Grosaize – N.N.I 82.194.01.01**

EM : 116 lux – FU : 0.50

**C.8 – Golfech (82400) – Stade Paul Lafont – Terrain N°2 – N.N.I 82.072.01.02**

EM : 148 lux – FU : 0.54

**C.9 – Honor de Cos (82130) – Stade Loubejac – N.N.I 82.076.02.01**

EM : 131 lux – FU : 0.50

**C.10 – Lavit de Lomagne (82120) – Stade Alban Dupuy – N.N.I 82.097.01.02**

EM : 149 lux – FU : 0.63

**C.11 – Malause (82200) – Stade René Moureu 1 – N.N.I 82.101.01.01**

EM : 150 lux – FU : 0.57

**C.12 – Malause (82200) – Stade René Moureu 2 – N.N.I 82.101.01.02**

EM : 102 lux – FU : 0.51

**C.13 – Saint Etienne de Tulmont (82410) – Stade de Laujole 2 – N.N.I 82.131.02.02**

EM : 153 lux – FU : 0.49

**C.14 – Saint Nicolas de la Grave (82210) – Stade des Deux Muriers 1 – N.N.I 82.169.01.01**

EM : 154 lux – FU : 0.58

**C.15 – Mirabel (82440) – Stade Christian Mourgue – N.N.I 82.110.01.01**

EM : 154 lux – FU : 0.60

## **D – DEMANDE CLASSEMENT NIVEAU 5**

**D.1 – Saint Porquier – Stade Municipal – N.N.I 82.171.01.01**

➔ Proposé Niveau 5 sans matches Lever ou Baisser de rideau.

**A – DEMANDE de CLASSEMENT E5**

**A.1 – Villeneuve de Rivière (31800) – Stade Municipal – N.N.I 31.585.01.01**

EM : 142 lux – FU : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.43

**A.2 – Launaguet (31140) – Stade Municipal 1 – N.N.I 31.282.01.01**

EM : 153 lux – FU : 0.70 – Rapport Emini/Emaxi : 0.41

**A.3 – Toulouse (31400) – Stade Gironis N°2 Synthétique – N.N.I 31.555.07.02**

EM : 138 lux – FU : 0.72 – Rapport Emini/Emaxi : 0.45

**A.4 – Toulouse (31400) – Stade Gironis N°3 synthétique – N.N.I 31.555.07.03**

EM : 159 lux – FU : 0.76 – Rapport Emini/Emaxi : 0.56

**A.5 – Saint Jean (31240) – Stade Galan – N.N.I 31.488.02.01**

EM : 192 lux – FU : 0.73 – Rapport Emini/Emaxi : 0.54

**B – DEMANDE de CLASSEMENT E FOOT A 11**

**B.1 – Martres Tolosane (31220) – Stade Firmin Barrière – N.N.I 31.324.01.01**

EM : 143 lux – FU : 0.54

**C – CORRESPONDANCES**

**C.1** – Pris connaissance des divers courriers échangés entre la C.R.T.I.S. et Madame la Directrice du Service des Sports de PORTET/GARONNE

**C.2** – Pris note du rapport du délégué au match Inter FC / Labruguière US disputé le 19 novembre à Donneville.

**C.3** – Arrêté provisoire portant l'interdiction d'utilisation du terrain synthétique N°5 du stade Saint Caprais à partir de 17 heures les 18 et 19 novembre 2017 à l'Union.

**C.4** – Attestation de capacité du complexe sportif 2 – N.N.I 31.506.01.02 du terrain synthétique - Commune de Saint Orens (31650) a été adressé à la FFF.

**C.5** – La C.R.T.I.S a adressé à la C.F.T.I.S. le rapport des Tests in-situ du terrain Brice Taton (31400) Toulouse – N.N.I 31.555.01.06

**C.6** – La C.R.T.I.S. a adressé au responsable C.F.T.I.S. (Paris) le compte rendu de la visite des terrains proposés pour les entraînements des équipes féminines pour la Coupe du Monde de 2019 à Montpellier.

**C.7** – La C.R.T.I.S. a adressé à Monsieur Coulangeon Gilles à Plaisance du Touch, les normes FFF pour les installations sportives Futsal, Niveau Futsal 1.

**C.8** – Pris connaissance courrier Mairie de Saint Jean concernant le but à 11

→ Réponse faite.

**C.9 – Demande accord préalable E5**

- Commune Saint Sauveur – Complexe sportif N.N.I 31.516.02.01

→ Avis favorable

- Commune Preignan – Stade Villanueva – N.N.I 32.331.01.01

→ Avis favorable

**DISTRICT du TARN**

**A – DEMANDE CLASSEMENT NIVEAU 6**

**A.1 – Stade ancien terrain – Route de Cadalen – N.N.I 81.038.02.01**

→ Sans matches Lever/Baisser de rideau

**B – DEMANDE de CLASSEMENT NIVEAU FOOT à 8**

**B.1 – Complexe sportif Christian de Chanterac N°1 – N.N.I 81.038.01.02**

**B.2 – Complexe sportif Christian de Chanterac N°2 – N.N.I 81.038.01.03**

**B.3 – Complexe sportif Christian de Chanterac N°3 – N.N.I 81.038.01.04**

**B.4 – Complexe sportif Christian de Chanterac N°4 – N.N.I 81.038.01.05**

**Secteur Languedoc Roussillon**

**Réunion du 18 Décembre 2017**

**Procès Verbal N°15**

---

**Président : Monsieur Jack BONIT**

**Présents : Messieurs BOULET, CARRIE, GAZE, LACAN, RICO, VALCROZE**

---

**DISTRICT de l'AUDE**

**ECLAIRAGES**

- CARCASSONNE - Stade Jean-Claude Mazet – N.N.I 11.069.02.01

EM : 442

FU : 0.81

Mini/Maxi : 0.65

⇒ ***Proposition de classement niveau "E3"***

## DISTRICT du GARD

### CONFIRMATION DE CLASSEMENT

- NIMES - Stade ST.STANISLA - N.N.I 30.189.05.01
- ⇒ *Proposition de confirmation de classement niveau "5 Sye"*

### ECLAIRAGES

- NIMES - La BASTIDE 1 - NNI 30.189.09.01  
EM : 337 FU : 0.77 Mini/Maxi : 0.65
- ⇒ *Proposition de classement d'éclairage niveau "E 4"*

## DISTRICT de L'HERAULT

### CONFIRMATION DE CLASSEMENT

- LA GRANDE MOTTE - Stade Parc des sports 1 - N.N.I 34.344.01.01
- ⇒ *Proposition de confirmation de classement niveau "5"*
  
- LA GRANDE MOTTE - Parc des sports 2 - N.N.I 34.344.01.02
- ⇒ *Proposition de confirmation niveau"5"*

### ECLAIRAGES

- SETE - Stade Louis MICHEL - N.N.I 30.301.01.01  
EM : 700 FU : 0.73 Mini/Maxi : 0.58
- ⇒ *Proposition de confirmation d'éclairage niveau"E3"*
  
- BEZIERS - Stade de saucieres 1 – N.N.I 34.032.01.01  
EM : 378 FU : 0.78 Mini/Maxi : 0.57
- ⇒ *Proposition de confirmation d'éclairage niveau"E3"*
  
- BEZIERS - Stade de la MEDITERRANEE - N.N.I 34.032.04.01  
EM : 1 538 FU : 0.71 Mini/Maxi : 0.55
- ⇒ *Proposition de confirmation de classement d'éclairage niveau"E2"*
  
- MONTPELLIER - Stade Bernard GASSET – N.N.I 34.172.04.02  
EM : 225 FU : 0.71 Mini/Maxi : 0.50
- ⇒ *Proposition de confirmation de classement d'éclairage niveau"E5"*



**ECLAIRAGES**

- LE BOULOU - Complexe sportif les ECHARDS 1 - N.N.I 66.024.02.03  
EM : 138                      FU : 0.71                      Mini/Maxi : 0.48

⇒ *Proposition de classement éclairage niveau"E5"*

- LE BOULOU - Stade Les HECHARDS 2 - N.N.I 66.024.01.02  
EM : 60                      FU : 0.33                      Mini/Maxi : 0.15

⇒ *Proposition de classement d'éclairage niveau "E Entraînement"*

- LE BOULOU - Stade François NOGUERES - N.N.I 66.024.01.01  
EM : 138                      FU : 0.70                      Mini/Maxi : 0.40

⇒ *Proposition de confirmation d'éclairage niveau"E5"*

*Les Secrétaires*  
**Bernard GAZE - Jean ZANATTA**

*Le Président CRTIS LFO*  
**Roland GENIEYS**